

ЗАКАЗЧИК:

Главный механик ООО «РПРЗ»

_____ И.В. Секач

« 12 » _____ 2020г.

ПОДРЯДЧИК:

Техническое задание № 86

На выполнение работ по замене и регулировке положения ходовых колес мостового крана поз. 8 инв.№5001566, расположенного в РЦ-6, Производственный корпус, (литер ЕЦ инв. №1000652, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13).

№ п/п	Q, т	Инв. №	Зав. №	Габариты колес, мм	Тип и рег. №
1	32/5	5001566	901558	710x100	ЭМК №8 рег. №261.06/П

1. Состав работ.

- 1.1. Произвести замену колес механизма передвижения мостовых кранов в соответствии с дефектной ведомостью. Колеса в сборе предоставляет Заказчик.
- 1.2. После выполненной замены произвести регулировку положения ходовых колес в горизонтальных и вертикальных плоскостях в соответствии с требованиями ГОСТ 27584-88.
- 1.3. При необходимости произвести правку/замену направляющих под буксы из материала Подрядной организации.

2. Общие требования к выполнению работ:

- 2.1. В случае проведения сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
- 2.2. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
- 2.3. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно, либо предоставлять фотоотчет. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- 2.4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ (в случае проведения сварочных работ), журнал монтажных работ.

3. Требования к работникам организации, выполняющей ремонт.

Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 11-20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

4. Требования к документации.

4.1. После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (заполненную таблицу результатов измерения положения ходовых колёс по ГОСТ 27584-88 табл. 7. с результатами замеров после замены колес).

4.2. В случае проведения сварочных работ Подрядчик обязан предоставить сертификаты на электроды и применяемый материал, акт контроля качества сварных соединений, копия удостоверения сварщика.

4.3. Подрядчик предоставляет заверенные копии удостоверений о допуске для работы на высоте, общий журнал работ, журнал сварочных работ (в случае проведения сварочных работ), журнал монтажных работ.

Примечание: колеса в сборе с буксами предоставляет Заказчик.

Приложение №1. Ведомость дефектов.

Заказчик: _____ **ООО «РПЗ»** _____

Согласованно:

Зам главного механика
(должность)

Начальник БТН ОГМ
(должность)

Зам. начальника ЦРО-46
(должность)



Гуляев С.В.
(расшифровка)

Скрипников Г.В.
(расшифровка)

Белоненко С.И.
(расшифровка)

"Утверждаю"

Главный механик ООО "РПРЗ"

И.В. Секач

"12" августа 2020г

"Согласовано"

" " _____ 2020г

Ведомость дефектов № 86/1**На ремонт объекта:** мостовой кран рег. №261.06/П (поз. 8), инв. №5001566.**Работа:** замена и регулировка положения ходовых колес.**Место производство работ:** РЦ-06, Производственный корпус, (литер ЕЦ, инв. №1000652, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13).

№ п.п.	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Износ реборд холостого колеса механизма передвижения крана рег. №261.06/П инв. №5001566 более 50%	Произвести замену холостого колеса механизма передвижения крана	шт	1	Со стороны кабины
2	Разбит шпон паз приводного колеса механизма передвижения крана рег. №261.06/П инв. №5001566.	Произвести замену приводного колеса механизма передвижения крана	шт	1	Со стороны кабины
3	- происходит затирание реборд ходового колеса с внутренней стороны.	Произвести выставку крана.	шт	1	
4	- положение в вертикальной плоскости превышает допустимое значение 0,005; - относительное смещение колес в осевом направлении превышает 3 мм. - нарушение геометрии колес в плоскости.	Произвести регулировку положения ходовых колес.	шт	2	

Примечание: колеса в сборе с буксами (2 шт.) предоставляет Заказчик.

Зам начальника ЦРО-46

Начальник участка ЦРО-46

Начальник БТН

С.И. Белоненко

С.А. Глебов

Г.В. Скрипников