

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Техническое задание № 79/1

На выполнение работ: по устройству освещения козлового крана инв. №108713, расположенного на открытой площадке хранения металла ЦСМ г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

## Содержание работ:

1. Произвести монтаж светильников в количестве 3 шт.
2. Произвести электроподключение светильников с установкой трансформатора.
3. Разработать и предоставить электрическую схему крана с учетом установки светильников и трансформатора.

(наименование работы, объекта, инв. №, месторасположение объекта)

## Основные параметры и требования:

1. Работы будут выполняться в действующем производстве, по согласованию с двух сторон.
2. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами электробезопасность (минимум 3-я группа до 1000В), работа на высоте, охрана труда, пож. минимум (для сварщика), НАКС (для сварщика).
3. Подрядчик обязан выполнить все мероприятия на месте производства работ для исключения условий нанесения вреда работникам, соблюдая нормы и правила техники безопасности.
4. Инструменты, приспособления, материалы и иные механизмы, необходимые для проведения работ – предоставляются Подрядчиком. Используемые материалы, инструменты и приспособления должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям.
5. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить сертификаты, паспорта на применяемый материал, копии удостоверений привлекаемых специалистов, журнал входного контроля, электрическую схему крана.

К техническому заданию прилагается: ведомость дефектов

(указать, что прилагается (планировка, эскиз и т.д.), указать количество листов)

Согласованно:

Зам. главного механика

(должность)

(подпись)

Скрипников Г.В.

Ф.И.О.

Зам. главного энергетика

(должность)

(подпись)

Залещенко А.А.

Ф.И.О.

Начальник ЦСМ

(должность)

(подпись)

Кужелев К.М.

Ф.И.О.

Дата составления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

С.В. Гуляев

2023г

"Согласовано"

2023г

## Ведомость дефектов


На ремонт объекта: козловой кран инв. №108713.

№ п./п.	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствие возможности выполнения погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток.	Произвести монтаж светильников	шт	3	
		Произвести электроподключение светильников	шт	3	
		Произвести установку трансформатора для бесперебойной работы светильников	шт	1	
<b>Материалы</b>					
1	Светильник промышленный		шт	3	
2	Трансформатор ОСМ-1-1,6 380/5-22-220/42		шт	1	

Примечание: работы производить из материалов подрядной организации инструментом подрядчика и техникой подрядной организации.

Зам. главного механика

Начальник ЦРО-46



Г.В. Скрипников

Д.Б. Манацков