

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема подключения оборудования систем АУПС и СОУЭ	
3	Функциональная схема, схема оборудования в этажных шкафах	
4	План расстановки оборудования АУПС на отметке 0.000, -3.600, -7.200	
5	План расстановки оборудования АУПС на отметке +3.600,+7.200,+10.800	
6	План расстановки оборудования СОУЭ на отметке 0.000, -3.600, -7.200	
7	План расстановки оборудования СОУЭ на отметке +3.600,+7.200,+10.800	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 3.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	
СП 5.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	
РД 78.36.002-99	ГУВО МВД России. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок.	
Прилагаемые документы		
868/18-ПС.С	Спецификация оборудования и материалов	

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, а также исходным данным и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта



Лупаносов В.В.

Условные обозначения

Наименование	Код	Обозначение
ППКОП С2000-Ethernet, С2000-КДЛ, С2000-КПБ	ARK	
Резервированный источник питания РИП-12 исп.16	UZ	
Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03	BTH	
Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03, устанавливаемый в запотолочном пространстве	BTH	
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	BTM	
Оповещатель пожарный световой "Выход" 12В	BIAL	
Оповещатель пожарный световой "Стрелка" 12В	BIAL	
Оповещатель пожарный звуковой "ОПОП-2-35"	BIAS	
Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12К	BIALS	
Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-02-02	BTK	
Кабельная линия автоматической пожарной сигнализации		
Кабельная линия системы оповещения о пожаре		
Коробка соединительная		

						868/18-ПС		
						Помещения АБК КПК ООО "РПРЗ" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре	Стадия	Лист
							РП	1
								Листов
								7
ГИП		Лупаносов				Общие данные	ИП Лупаносов В.В. www.fireburo.ru (863)256-60-56	
Инженер		Лупаносов						