

Подрядчик: _____

Утверждаю:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
(должность)

(подпись)

С.В. Гуляев
(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 2026г.

« 14 » октября 2026г.

Техническое задание № 97/26

На выполнение работ: по ремонту наземных подкрановых путей старого продольного пролёта РЦ-06, расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса Литер ЕЦ инв. № 1000652, г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/1/13.

Наименование пролёта, расположение	Здание, производственный корпус	Инв. №	Длина, м.	Ширина, м.	Тип рельса
РПП-3, РЦ-06 старый продольно	Литер ЕЦ	1000652	264	16,5	Р-43 ГОСТ 7173-54

Содержания работ:

1. Произвести ремонт подкрановых путей согласно дефектной ведомости (приложение 1).
2. Работы по ремонту производятся на высоте 8м.

Общие требования к выполнению работ:

1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием.
2. В случае необходимости проведения дополнительных работ (не указанных в настоящем ТЗ) Подрядная организация обязана согласовать данный вид работ с Заказчиком.
3. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком поэтапный график производства работ (работа в выходные/праздничные дни и ночное время, при обязательном условии работоспособности участка на следующий день).
4. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
5. Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС».
6. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля.
7. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
8. Работы по ремонту подкрановых путей должны соответствовать ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» и ГОСТ 35253-2025.
9. Работы должны производиться инструментом, контрольно измерительным инструментом и из материалов подрядной организации.
10. Требования к материалам должны соответствовать п. 66-91 ФНП в области ПБ «Правил безопасности ОПО, на которых используются ПС».

11. Работы выполнять с соблюдением требований пожарной безопасности и охраны труда.

Требования к документации:

1. Требования к итоговой документации должны соответствовать п. 92-97 ФНП в области ПБ «Правил безопасности ОПО, на которых используются ПС».

2. Производитель работ обязан предоставить:

- сертификаты на применяемый материал;

- общий журнал работ, журнал входного контроля.

Приложения:


1. Дефектная ведомость 1 лист.

2. Планировка РЦ-06 1 лист.

Разработано:

Вед. инженер по тех. надзору

(должность)


(подпись)

С.Ю. Малышев

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Главный механик

(должность)


(подпись)

И.В. Секач

(Ф.И.О.)

Начальник ЦРО-46

(должность)

(подпись)

Д.Б. Манацков


(Ф.И.О.)

Дата составления « 14 » октября 2026г.

Приложение № 1 к техническому заданию № 97/26
от « 14 » октября 2026г.

"Утверждаю"

Главный механик ООО "РПРЗ"


И.В. Секач
" 14 " октября 2026г.

Ведомость дефектов № _____

На ремонт объекта: крановый путь продольного пролета РЦ-06, расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса Литер ЕЦ инв. №1000652 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрывы, трещины в соединениях поверхности колонн с металлическим бандажом по оси Ш.	Произвести ремонт разрывов и трещин в зоне соединения бандажа и колонн методом инъектирования трещин ремонтным составом.	шт.	4	По оси Ш колоны 11, 16, 20 и 22.
2	Выкрашивание бетона опорных поверхностей колонн под бандажами по оси Ш.				
3	Разрывы, трещины в соединениях поверхности колонн с металлическим бандажом по оси Ю.	Произвести ремонт разрывов и трещин в зоне соединения бандажа и колонн методом инъектирования трещин ремонтным составом.	шт.	16	По оси Ю колоны 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22 25-29, 32-34 и 39.
4	Выкрашивание бетона опорных поверхностей колонн под бандажами по оси Ю.				
Материалы и заготовки					
1	Ремонтный состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг.	40	
2	Электроды		кг.	10	

Начальник ЦРО-46

Вед. инженер по тех. надзору





Д.Б. Манацков

С.Ю. Малышев

Handwritten signature

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652

приложение № 2
к Техническому заданию № 97/26



— Место проведения работ